

COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO LOGISTICO
DA APPROVARE IN VARIANTE AL P.U.C. DEL COMUNE DI CARINARO
PROCEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE (S.U.A.P.)
ART. 8 D.P.R. 07.09.2010 N. 160

RICHIEDENTE

REDATTORE

ELABORATI:
Validazione per progetto per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi
OPIFICIO B - Pianta Piano Realizzato
Impianto Idrico Antincendio - Estintori portatili

TAVOLA

DATA

A.11

DECEMBRE
2018

SCALA

1:200

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:1000

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

OPIFICIO B - Pianta Piano Terra Scala 1:200

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

RETE IDRANTI
PROTEZIONE ESTERNA
PROTEZIONE INTERNA

ESTINTORI PORTATILI

	LEGENDA
	TUBAZIONE INTERRATA IN PEAD PN16 UNI EN 12201:2012
	TUBAZIONE A VISTA IN ACCIAIO UNI EN 10255:2007
	MANICHETTA UNI45
	IDRANTE UNI 70 A MURO
	IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70
	ATTACCO MOTOPOMPA UNI70 DOPPIO ATTACCO MOTOPOMPA UNI70 SINGOLO
	ESTINTORE IN POLVERE 34A - 144BC minimo (se non diversamente indicato)
	ESTINTORE IN POLVERE CARRELLATO 30 kg
	TUBAZIONE MONTANTE IN RISALITA

DALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
IDRICO ANTINCENDIO CONDOMINIALE
PEAD PN 16 Dn.160