

COMUNE DI CARINARO  
PROVINCIA DI CASERTA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO LOGISTICO  
DA APPROVARE IN VARIANTE AL P.U.C. DEL COMUNE DI CARINARO  
PROCEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE (S.U.A.P.)  
ART. 8 D.P.R. 07.09.2010 N. 160

RICHIEDENTE

REDATTORE  
Ing. Ferdinando ZITO  
Codice Prof. Car. n. 1130

ELABORATI:  
Valutazione per progetto per il rilascio del certificato di  
prevenzione incendi  
OPIFICIO B - Pianta Piano Rialzato  
Impianto Sprinkler

TAVOLA

A.12

DATA  
DICEMBRE  
2018

SCALA  
1:200

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1:1000  
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

OPIFICIO B - Pianta Piano Terra Scala 1:200  
IMPIANTO SPRINKLERS

LEGENDA IMPIANTO SPRINKLER	
*	TESTINA SPRINKLER ESJRL JL RISPOSTA RAPIDA PENDENT DN20 - K>200
---	TUBAZIONE INTERRATA IN PEAD PN 25 UNI EN 12201:2012 DN280
---	TUBAZIONE COLLETTORE ACCIAIO A VISTA UNI EN 10255:2005 DN 150
---	TUBAZIONE DERIVAZIONE ACCIAIO A VISTA UNI EN 10255:2005 DN 65
⊞	VALVOLA AD UMIDO
⊙	CAMPANA IDRICA DI ALLARME
Y	SCARICO APERTO PER VALVOLA AD UMIDO E PER CAMPANA IDRICA A FLUSSO VISIBILE

DALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO  
IDRICO ANTINCENDIO CONDOMINIALE

AGLI ALTRI OPIFICI DEL POLO